




# IL PIANO TERRA

PIANTA DEL PIANO TERRA IN SCALA 1:200 | SEZIONE AD ALTEZZA 1.50 M

ANALISI METEOROLOGICA DEL PIANO TERRA

## LEGENDA

- CODICI ALFANUMERICI**
- V.00 Codice vano
  - SP.00 Codice serramento finestra
  - SP.00 Codice serramento porta
  - FO.00 Codice fotografia
  - EV.00 Codice elemento verticale
  - EO.00 Codice elemento orizzontale
  - FO.00 Codice elemento di fondazione
  - LI.00 Codice elemento inclinato | Scale
  - LI.00 Codice elemento inclinato | Rampa
- INGRESSO**
- ▶ Ingresso principale
  - ◀ Ingresso secondario
- ELEMENTI VERTICALI**
- ▬ Canna fumaria



CODICE VANO	FUNZIONE	SUPERFICIE PAVIMENTATA [mq]	ALTEZZA [m]	VOLUME [mc]	SUPERFICIE AEROLIUMINANTE [mq]	1/8 SP [mq]	SA > 1/8 SP	FINITURA PAVIMENTO	FINITURA SOFFITTO	FINITURA MURATURA	BATTISCOPA	SERRAMENTO PORTA (n. porte)
V0.01	Serramento infissi	5,20	4,00	20,80	2,58	0,65	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.02	Serramento infissi	22,00	4,00	88,00	5,16	2,75	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.03	Distribuzione orizzontale secondaria	9,32	4,00	37,28	2,58	1,17	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10
V0.04	Serramento infissi	21,74	4,00	86,96	2,58	2,72	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.05	Distribuzione orizzontale secondaria	7,34	4,00	29,36	0,00	0,92	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10
V0.06	Serramento infissi	20,13	4,00	80,52	2,58	2,52	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.07	Distribuzione orizzontale secondaria	12,15	4,00	48,60	2,10	1,52	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.08	Servizi igienici	3,35	4,00	13,40	0,00	0,42	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_14
V0.09	Distribuzione orizzontale secondaria	20,05	4,00	80,20	0,00	2,51	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_14
V0.10	Distribuzione   Formidario	35,04	4,00	140,16	2,58	4,38	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10   SP_13
V0.11	Distribuzione orizzontale secondaria	11,91	4,00	47,64	0,00	1,49	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.12	Arredatura	43,77	4,00	175,08	7,74	5,47	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10   SP_12 (4)
V0.13	Arredatura	21,18	4,00	84,72	0,00	2,45	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_14
V0.14	Arredatura	17,49	4,00	69,96	7,74	2,19	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_12
V0.15	Servizi igienici	21,29	4,00	85,16	2,58	2,66	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13   SP_14 (3)
V0.16	Spogliatoio infissi	16,01	4,00	64,04	2,92	2,00	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.17	Domitorio	33,04	4,00	132,16	5,16	4,13	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11 (2)
V0.18	Magazzino	11,56	4,00	46,24	2,58	1,45	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.19	Domitorio	29,80	4,00	119,20	6,48	3,73	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.20	Distribuzione orizzontale secondaria	13,37	4,00	53,48	5,16	1,67	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.21	Vano tecnico	11,68	4,00	46,72	0,00	1,46	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.22	Servizi igienici	2,84	4,00	11,36	0,34	0,36	X	MA.17	MA.17   MA.18	MA.17   MA.18	MC.01	SP_14
V0.23	Vano occasione	5,27	4,00	21,08	0,00	0,66	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.24	Distribuzione orizzontale secondaria	9,99	4,00	39,96	0,00	1,25	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.25	Distribuzione orizzontale principale	48,39	4,00	193,56	0,00	6,05	X	MC.03	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06   SP_13
V0.26	Assigatoio   Sineria	126,56	4,00	506,24	15,48	15,82	X	MC.03	MA.17	MA.17   MA.18	MC.03	SP_13
V0.27	Disambardio	83,85	4,00	335,40	10,52	10,48	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_12 (3)
V0.28	Disambardio	38,13	4,00	152,52	5,16	4,77	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.29	Magazzino   Dispensa	62,13	4,00	248,52	7,74	7,77	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_12 (2)
V0.30	Magazzino   Dispensa	68,88	4,00	275,52	1,29	8,61	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_07   SP_13
V0.31	Distribuzione orizzontale secondaria	23,23	4,00	92,92	0,00	2,90	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06
V0.32	Magazzino	68,88	4,00	275,52	1,29	8,61	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_07   SP_13
V0.33	Distribuzione orizzontale principale	19,03	4,00	76,12	0,00	2,38	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06
V0.34	Atto	55,41	4,00	221,64	0,00	6,93	X	MC.02	MA.17	MA.17   MA.18	MC.02	SP_06
V0.35	Distribuzione orizzontale principale	86,38	4,00	345,52	0,00	10,80	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06
V0.36	Vano scale principale	38,72	4,00	154,88	37,50	4,84	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06 (8)   SP_07   SP_08 (3)
V0.37	Vano scale principale	38,72	4,00	154,88	30,00	4,84	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06 (8)   SP_07   SP_08 (3)
V0.38	Distribuzione orizzontale principale	88,07	4,00	352,28	2,58	11,01	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_06 (8)   SP_07   SP_08 (3)
V0.39	Vano tecnico	24,60	4,00	98,40	6,72	3,08	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.40	Vano tecnico	13,63	4,00	54,52	3,36	1,70	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.41	Vano tecnico	12,45	4,00	49,84	3,36	1,55	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.42	Vano tecnico	67,83	4,00	271,32	12,90	8,48	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.43	Scale o disposizione del personale	96,25	4,00	385,00	18,06	12,03	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11   SP_13
V0.44	Intaggio	17,58	4,00	70,32	2,58	2,20	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.45	Magazzino	15,09	4,00	60,36	2,58	1,89	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.46	Cella frigorifera	18,45	4,00	73,80	2,58	2,31	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.47	Magazzino   Dispensa	51,93	4,00	207,72	12,90	6,49	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11
V0.48	Vano scale secondario	25,82	4,00	103,28	31,56	3,23	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_11 (2)
V0.49	Servizi igienici	2,84	4,00	11,36	0,34	0,36	X	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_14
V0.50	Vano occasione	5,27	4,00	21,08	0,00	0,66	X	MA.17	MA.17   MA.18	MA.17   MA.18	MC.01	SP_13
V0.51	Vano tecnico	26,00	4,00	104,00	5,16	3,25	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_11 (2)
V0.52	Spogliatoio	15,48	4,00	61,92	2,58	1,94	V	MC.04	MA.17	MA.17   MA.18	MC.04	SP_12 (2)
V0.53	Servizi igienici	31,39	4,00	125,56	5,16	3,92	V	MC.04	MA.17	MA.17   MA.18	MC.04	SP_14 (4)
V0.54	Servizi igienici	13,67	4,00	54,68	2,58	1,71	V	MC.04	MA.17	MA.17   MA.18	MC.04	SP_12   SP_14 (3)
V0.55	Spogliatoio	39,85	4,00	159,40	9,06	4,98	V	MC.04	MA.17	MA.17   MA.18	MC.04	SP_11   SP_12
V0.56	Magazzino	39,58	4,00	158,32	7,74	7,45	V	MC.05	MA.17	MA.17   MA.18	MC.05	SP_14
V0.57	Domitorio	59,58	4,00	238,32	7,74	7,45	V	MC.05	MA.17	MA.17   MA.18	MC.05	SP_09   SP_14
V0.58	Domitorio	59,05	4,00	236,20	7,74	7,38	V	MC.01	MA.17	MA.17   MA.18	MC.01	SP_09
V0.59	Servizi igienici	68,91	4,00	275,64	7,74	8,61	X	MC.06	MA.17	MA.17   MA.18	MC.06	SP_12   SP_14 (6)
V0.60	Spogliatoio	41,90	4,00	167,60	5,16	5,24	X	MC.06	MA.17	MA.17   MA.18	MC.06	SP_12 (2)   SP_14 (3)
V0.61	Spogliatoio	10,72	4,00	42,88	2,58	1,34	V	MC.06	MA.17	MA.17   MA.18	MC.06	SP_13 (2)
V0.62	Distribuzione orizzontale principale	70,47	4,00	281,88	2,58	8,81	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.63	Magazzino	27,84	4,00	111,36	2,58	3,48	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10 (2)
V0.64	Magazzino	16,48	4,00	65,92	5,16	2,06	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10
V0.65	Magazzino	16,27	4,00	65,08	5,16	2,03	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10
V0.66	Magazzino	28,37	4,00	113,48	5,16	2,93	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10
V0.67	Magazzino	32,03	4,00	128,12	2,58	4,00	X	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_10   SP_13
V0.68	Magazzino	15,08	4,00	60,32	2,58	1,89	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.69	Magazzino	12,78	4,00	51,12	2,58	1,60	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.70	Magazzino	14,90	4,00	59,60	2,58	1,86	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_13
V0.71	Servizi igienici	14,58	4,00	58,32	7,74	1,82	V	MA.11	MA.17	MA.17   MA.18	MA.11	SP_14 (4)

V.00: vani che non rispettano il rapporto aeroluminante (SA > 1/8 SP)

SA: superficie aeroluminante

SP: superficie di pavimento

## SEZIONE A-A IN SCALA 1:200



## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL PIANO TERRA

