



IL QUARTO PIANO

PIANTA DEL QUARTO PIANO IN Scala 1:200 | SEZIONE AD ALTEZZA 1,50 M

LEGENDA

CODICI ALFANUMERICI


- V.00 Codice vano
- SP.00 Codice serramento finestra
- SP.00 Codice serramento porta
- FO.00 Codice fotografia
- EV.00 Codice elemento verticale
- EO.00 Codice elemento orizzontale
- IF.00 Codice elemento di fondazione
- Codice elemento inclinato | Scale
- Codice elemento inclinato | Rampa

INGRESSO

- Ingresso principale
- Ingresso secondario

ELEMENTI VERTICALI

- Canna fumaria



PROSPETTO NORD-OVEST IN Scala 1:200



ANALISI METROLOGICA DEL QUARTO PIANO


CODICE VANO	FUNZIONE	SUPERFICIE PAVIMENTATA [mq]	ALTEZZA [m]	VOLUME [mc]	SUPERFICIE AEROLUCCINANTE [mq]	1/8 SP [mq]	SA > 1/8 SP	FINITURA PAVIMENTO	FINITURA SOFFITTO	FINITURA MURATURA	BATTISCOPA	SERRAMENTO PORTA (n. porte)
V4.01	Servizi igienici	5,44	4,00	21,76	3,10	0,68	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V4.02	Distribuzione orizzontale secondaria	3,95	4,00	15,80	3,90	0,49	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.03	Studio	14,72	4,00	58,88	3,10	1,84	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.04	Studio	13,31	4,00	53,24	3,10	1,66	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.05	Magazzino	8,50	4,00	34,00	3,90	1,06	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	
V4.06	Magazzino	6,74	4,00	26,96	10,10	0,84	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	
V4.07	Distribuzione orizzontale principale	4,57	4,00	18,28	0,00	0,57	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	
V4.08	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.09	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.10	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.11	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.12	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.13	Distribuzione orizzontale principale	25,89	4,00	103,56	9,60	3,24	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.14	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.15	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.16	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.17	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.18	Studio	8,67	4,00	34,68	3,10	1,08	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13 SP_14 (2)
V4.19	Magazzino	6,74	4,00	26,96	10,10	0,84	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	
V4.20	Magazzino	8,50	4,00	34,00	3,90	1,06	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	
V4.21	Servizi igienici	5,44	4,00	21,76	3,10	0,68	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V4.22	Distribuzione orizzontale secondaria	3,95	4,00	15,80	3,90	0,49	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.23	Magazzino	13,31	4,00	53,24	3,10	1,66	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.24	Magazzino	14,72	4,00	58,88	3,10	1,84	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.25	Distribuzione orizzontale secondaria	3,64	4,00	14,56	0,34	0,46	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.26	Distribuzione orizzontale secondaria	76,59	4,00	306,36	0,00	9,57	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.27	Distribuzione orizzontale secondaria	3,64	4,00	14,56	0,34	0,46	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_13
V4.28	Magazzino	15,96	4,00	63,84	0,00	2,00	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.29	Magazzino	13,21	4,00	52,84	0,00	1,65	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12
V4.30	Magazzino	31,76	4,00	127,04	0,00	3,97	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12 (2)
V4.31	Magazzino	75,71	4,00	302,84	3,11	9,46	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V4.32	Magazzino	78,75	4,00	315,00	3,11	9,84	X	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_14
V4.33	Magazzino	11,74	4,00	46,96	3,90	1,47	V	MC_01	MA_17	MA_17 MA_18	MC_01	SP_12

V.00: vani che non rispettano il rapporto aeroluccinante (SA > 1/8 SP)

SA: superficie aeroluccinante

SP: superficie di pavimento

PIANTA DELLA COPERTURA IN Scala 1:500



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL QUARTO PIANO

