

Esercizio dimensionamento condizionamento

inverno

Dati t interno 20 °C

UR 45%

Estate

T= 27 °C

Ur 50%

T est = 35 °C

70 %

Sala V = 2861 m³

250 persone

Vent. 0.008 m³/s per persona (ISO 7547)

Persone 70 W sensibile 50 W latente (ISO 7547)

Carichi sensibili: 37281 W