

Nessun scambio termico da soffitto e pavimento

condizioni interne: 23 °C – 50% RH

Altezza 2.1 m

temperatura esterna invernale -5 °C

Occupazione

2 persone (resting)

Trasmittanza finestre 3 W/(m<sup>2</sup> K)

Calcolare il carico termico estivo ed invernale

